



◀ REGARD DE BRANCHEMENT & EVACUATION D'EAU
RUE COUVERTE NON PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE DEGAGEMENTS

Bâtiment	Surface	Mode de Calcul	Effectif	Dégagements nécessaires	Dégagements réalisés
HALL 10-3	1500 m ²	1 P / m ²	1000	3 S 10 UP	3 S 12 UP
HALL 10-2	5500 m ²	1 P / m ²	5500	12 S 55 UP	20 S 78 UP

CMD : Commande Manuelle de Desenfumage
 Ex : Extincteur
 RIA : Robinet d'Incendie Armé
 Tél : Téléphone d'alarme
 DM : Déclencheur Manuel
 AV : Arrêt Ventilation
 AN : Arrêt Néon

HALL : 10.2	Ech : 1/200 ème
HALL : 10.3	
Salon Industrie et Sous Traitance du 18 au 20 mars 2014	
Date : 02.02.14	Indice :



Parc des Expositions de la Beaujoire
 44300 NANTES
 Tél. 02 40 52 08 11
 www.exponantes.com
 exponantes@exponantes.com